

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: **UPFS/2025/152626/HAP/HAPUR/2186/CFO**

दिनांक: **11-04-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **ARWACHIN INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **KH.NO.-224,225,226,242,243,244, VILL.-PIPLABANDPUR,DINESH NAGAR, NH- 24,PILKHUWA, HAPUR** तहसील - **DHAULANA** जिसमें

ब्लॉक/टॉवर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ARWACHIN	4	1	14.35 mt.

तथा प्लॉट एरिया **7033.31 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **ARWACHIN INTERNATIONAL SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक **18-04-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **VICHAKSHAN SHARMA** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **19-04-2025** से **18-04-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन शासनादेश संख्या: 18/छ:-पु0-8-2022/905 (34)/2016 टीसी दिनांक 07 जनवरी, 2022 एवं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 तद्वधीन नियमावली-2024 के अनुसार एन0ओ0सी0निर्गत किया जा रहा है 1- अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। 3-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(MANU SHARMA)

[E20BFCC3724D1A3D6800599E2F6E2185AE96E87F]

19-04-2025

Vichakshan

Manager

Arwachin International School
Pilkhuwa 245304